



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ленинградской области,

188662, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная, д. 51, тел (812) 640-05-65

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

188662, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная, д. 51, тел (812) 640-05-90

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района

188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Октябрьская, д. 11, тел: 8(81375)2-47-95, e-mail: ogpnkingisepp@mail.ru

188468, Ленинградская область, Кингисеппский р-н, п. Неппово, д. 65

(место составления акта)

**Акт выездной проверки
плановой**

(плановой / внеплановой)

«30» ноября 2021 г., 16 час. 30 мин. № 2-18-83-168

(дата и время составления акта)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки принятым начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области Слизовским Сергеем Александровичем от 18.11.2021 г. № 2-18-83-168, учётный № проверки 78210061000201371948

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Баевой Ксенией Константиновной – инспектором отделения НДиПР отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

здания психоневрологического интерната

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

188468, Ленинградская область, Кингисеппский р-н, п. Неппово, д. 65

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов)

контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Кингисеппский психоневрологический интернат», ИНН 4707010628, юридический адрес: 188468, Ленинградская область, Кингисеппский р-н, п. Неппово, д. 65

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений, ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «24» ноября 2021 года, 10 час. 00 мин.

по «30» ноября 2021 года, 16 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 рабочих дня, 03 часа 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

2) опрос

3) истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «24» ноября 2021 года, 10 час. 00 мин.

по «24» ноября 2021 года, 12 час. 00 мин.

с «30» октября 2021 года, 15 час. 30 мин.

по «30» октября 2021 года, 16 час. 30 мин.

по месту: 188468, Ленинградская область, Кингисеппский р-н, п. Неппово, д. 65

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 21.10.2021 № 2-18-83-168

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

техническая документация на объект защиты; приказы и распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты; договоры на обслуживание систем противопожарной защиты, протоколы испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

2) Расчета по оценке пожарного риска: нет

(указываются реквизиты расчёта, кем и когда выполнен, в случае отсутствия расчёта, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие результатов расчета: -

При несоответствии результатов расчета указываются причины несоответствия расчета предъявляемым требованиям и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности)

3) Заключение о независимой оценке пожарного риска: не представлено

(указываются реквизиты заключения, кем и когда выполнено, в случае отсутствия заключения, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие заключения:

(При нарушении порядка оценки соответствия требованиям пожарной безопасности указываются нарушения и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам проведенной независимой оценки пожарного риска)

11. По результатам выездной проверки установлено:

В ходе проведения проверки выявлены факты нарушений требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности
	2	3
1.	На путях эвакуации в общем коридоре 2го этажа корпуса № 2 допускается применение материалов для покрытия пола с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2	Федеральный закон от 22.07.2008г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4; ч.6 ст.134 таблица 23
2.	На путях эвакуации в общем коридоре 1го этажа корпуса № 2 допускается применение материалов для покрытия пола с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2	Федеральный закон от 22.07.2008г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4; ч.6 ст.134 таблица 28
3.	На путях эвакуации на первой лестничной клетке 1го этажа корпуса № 2 допускается применение материалов для покрытия пола с более высокой пожарной опасностью, чем КМ1	Федеральный закон от 22.07.2008г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4; ч.6 ст.134 таблица 28
4.	На путях эвакуации во второй лестничной клетке 2го этажа корпуса № 2 допускается применение материалов для покрытия пола с более высокой пожарной опасностью, чем КМ1;	Федеральный закон от 22.07.2008г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4; ч.6 ст.134 таблица 28
5.	Допускается хранение мебели и оборудования на лестничной площадке 2 этажа корпуса № 2	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года (далее ППР) п.16
6.	Допускается хранение мебели и оборудования под лестничным маршем корпуса № 2	ППР п.16
7.	Руководитель организации не обеспечивает наличие на двери лестничной клетки 1го этажа в корпусе № 2 приспособления для самозакрывания	ППР п.24
8.	Руководитель организации не обеспечивает наличие на двери лестничной клетки 2го этажа в корпусе № 2 приспособления для самозакрывания	ППР п.24
9.	В полу на путях эвакуации 1го этажа корпуса №2 допускаются перепады высот	Федеральный закон от 22.07.2008г. 123-ФЗ «Технический регламент о

		требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, свод правил - СП 1.131.10.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.5	
10.	Руководителем организации не организовано соблюдение проектных решений систем пожарной безопасности (отсутствует радиоканальный пожарный извещатель в переходе между корпусами №1 и №3)	ППР п. 54	
11.	Помещение для отдыха водителя не отделено противопожарной дверью от помещения другого функционального назначения (здание гаража)	Федеральный закон от 22.07.2008г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, свод правил — СП 4.131.30.2013 «Системы противопожарной защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 6.2.10	
12.	Руководителем организации не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного и складского назначения	ППР п. 12	
13.	Руководитель организации не обеспечивает наличие на противопожарной двери приспособления для самозакрывания в помещении № 30 на 1ом этаже корпуса №1	ППР п.24	
14.	Помещение складского назначения (Склад для хранения сена) не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации	Федеральный закон от 22.07.2008г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, свод правил — СП 486 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации требования пожарной безопасности» п.4.8, таблица 3	
15.	Руководитель организации не обеспечивает проведение повторных огнезащитных работ деревянных конструкций устройства скатной кровли жилого корпуса №3 после окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия	ППР п.13	
16.	Руководитель организации не обеспечивает проведение повторных огнезащитных работ деревянных конструкций чердачного пространства хозяйственного склада после окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия	ППР п.13	

17.	Руководитель организации не обеспечивает проверку состояния огнезащитного покрытия конструкций чердачного пространства в корпусе №1 не реже 1 раза в год	ППР п.13
18.	Руководитель организации не обеспечивает проверку состояния огнезащитного покрытия конструкций чердачного пространства административного здания не реже 1 раза в год	ППР п.13
19.	Руководитель организации не обеспечивает внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о проверке огнезадерживающих устройств (клапанов противопожарных вентиляционных систем)	ППР п. 42

12. К настоящему акту прилагаются:
 протокол осмотра от 24.11.2021 № 2-18-83-168

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области Баева Ксения Константиновна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



Баева Ксения Константиновна — инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области, тел.: 8 (81375) 2-47-95, E-mail: ogpnkingisepp@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен(а):

и.о. директора ЛО ГБУ "Кингисеппский ПНИ" Семенов Игорь Викторович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«16» часов «50» минут «30» 11 2021 г.

(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Акт выездной проверки направлен в электронном виде
 на адрес электронной почты:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)